

Uhrzeit	101a	104b	105	178	Lüfteranzahl /%	Durchschnitt °C	Aufheizung °C/h
05:38:00	15,8	11,5	14,4	10,5	100	13,05	
05:49:00	15,8	11,6	14,4	10,5	100	13,08	0,16
06:02:00	15,8	11,7	14,5	10,6	100	13,15	0,32
06:24:00	16	11,7	15,1	10,7	100	13,38	0,63
07:46:00	17	12,1	14,8	11	100	13,73	0,26
08:22:00	17,4	12,1	14,4	11,3	100	13,80	0,12
09:15:00	17,7	12,6	14,6	11,6	100	14,13	0,37
09:20:00	17,6	12,6	14,7	11,6	100	14,13	0,00
10:30:00	17,9	13	14,9	11,9	100	14,43	0,26

Grafische Darstellung der Ergebnisse linke Y-Achse Raumtemperatur-Durchschnittsmesswerte in °C, für „Aufheizung /h“ gilt rechte Y-Achse):

