水質検査結果書

No. fW178024-001

株式会社 クリクラ南九州 様

平成 29年 7月 7日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業 宮崎県27水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代[illegible]00番地
Tel 0985-24-11[illegible] 0985-24-1166

検査責任者 延原 亮司

受付日	平成 29年 7月 3日	受付方法	受取
採取日	平成 29年 7月 3日	時刻	―
天候	当日 晴 前日 晴	温度	―
検査期間	平成 29年 7月 3日 ～ 平成 29年 7月 6日		
採水者	―		
試料名	飲料水(原水)	施設名	クリクラ
採水場所	クリクラ南九州	水源名	―

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mℓ	0	100 以下
大腸菌群	―	不検出	検出されないこと
		―以下余白―	

判定	上記項目については、食品衛生法の規格基準に適合です。
備考	